



Instructions d'installation FG-ALS8



1 Fixation de la centrale

- Fixer le fond du boîtier avec 4 vis.
- Six emplacements sont disponibles pour les presses-étoupes PG11.
 1. Alimentation
 2. Sorties 1&2 et relais 1&2
 3. Sorties 3&4 et relais 3&4
 4. Sorties 5&6 et relais 5&6
 5. Sorties 7&8 et relais 7&8
 6. JBUS/MODBUS
- Percuter les obturateurs à partir de l'extérieur du boîtier.
- Raccorder les différents connecteurs débrochables (voir étape 2).
- Embrocher les connecteurs.
- Refermer le boîtier en commençant par insérer la partie haute, puis rabattre le bas. Sécuriser avec les deux vis fournies.
- Mettre sous tension à partir du disjoncteur.

2 Raccordement électrique

- Connecter les câbles détecteurs selon le code couleur suivant :
 - A : Vert
 - B : Blanc
 - C : Noir
 - D : Rouge

Faire deux shunts A&B et C&D sur les zones non-utilisés.
Le schéma du raccordement au verso.
- Connecter les relais :
 - COM : Commun
 - NC : Normal fermé
 - NO : Normal ouvert

- 9 relais sont disponibles sur la centrale FG-ALS8 :
 - Relais 1 = fuite zone 1 Relais 2 = fuite zone 2
 - Relais 3 = fuite zone 3 Relais 4 = fuite zone 4
 - Relais 5 = fuite zone 5 Relais 6 = fuite zone 6
 - Relais 7 = fuite zone 7 Relais 8 = fuite zone 8
 - Relais 11 = discontinuité toutes zones

- Connecter l'alimentation selon le code suivant :
 - Sigle de Terre : Terre
 - N : Neutre
 - L : Phase

Alimentation acceptée : 100-240VAC 50/60Hz 0.25A

3 Capacités

La centrale FG-ALS8 peut connecter jusqu'à 100 mètres de câble détecteur par zone, de type FG-ECS, FG-ACS, FG-ECX et FG-ACX.

4 Mise en service

Mettre la centrale sous tension :
La centrale sonne et affiche « SYSTEM TEST » pendant 20 secondes.
Puis, elle affiche l'écran de veille :



- Cliquer sur le premier bouton (drapeau) pour changer la langue :
 - Français
 - Anglais
 - Allemand

Le changement de langue affecte le texte du bandeau et les textes de l'écran d'alarme.

- Cliquer sur le second bouton (flèches) pour afficher les longueurs installées sur chacune des 8 zones. (voir étape 5)

- Cliquer sur le troisième bouton (engrenage) pour changer le numéro d'esclave MODBUS. (voir étape 5)

5 Paramétrage

- Cliquer sur le second bouton (flèches), l'écran affiche les longueurs installées sur chacune des 8 zones :

ZONE 1: 15 m ZONE 5: 35 m
 ZONE 2: 0 m ZONE 6: 45 m
 ZONE 3: 99 m ZONE 7: 55 m
 ZONE 4: 0 m ZONE 8: 65 m




■ Le bouton « accueil » permet de revenir à l'écran de veille.

■ Le bouton de rafraîchissement (flèche) permet de mettre à jour les longueurs affichées.

Retour écran « accueil » automatique après 30 secondes d'inactivité.

- Cliquer sur le troisième bouton (engrenage), l'écran donne accès au réglage du numéro d'esclave MODBUS.



- Écran d'alarme :

Les défauts de fuite sont symbolisés par une icône en forme de goutte d'eau. La localisation est affichée.

Les défauts de coupure sont symbolisés par une icône en forme de ciseaux, complétés par mot « CAPTEUR ».

ZONES

- | | |
|-------------|-------------|
| 1: CAPTEUR | 5: CAPTEUR |
| 2: 30 m | 6: OK |
| 3: 99 m | 7: OK |
| 4: OK | 8: 45 m |



DÉTECTION DE FUITE DE LIQUIDE

Retour écran « accueil » automatique après 30 secondes d'inactivité.

6 MODBUS

Le protocole de communication MODBUS intégré à la centrale FG-ALS8 permet la supervision de l'état du système. Deux types d'alarmes par zone (fuite et discontinuité) sont codés en utilisant des registres MODBUS différents.

La liaison est de type RS485 à deux fils.

| | |
|---|--|
| Configuration du port série | 9600 B, 8 bits de données, 1 bit de stop, sans parité |
| Protocole de communication | MODBUS ou JBUS, fonctions 3 ou 4 |
| Nombre maximum de FG-ALS8 connectés au même superviseur | 31 |
| N° d'esclave | 1 à 247 |
| Nombre maximum de registres lus | 16 |
| Adresses des registres MODBUS | <p>Registre 1 = longueur zone 1 Registre 2 = fuite zone 1 Registre 3 = discontinuité zone 1 Registre 4 = distance fuite zone 1</p> <p>Registre 5 = longueur zone 2 Registre 6 = fuite zone 2 Registre 7 = discontinuité zone 2 Registre 8 = distance fuite zone 2</p> <p>Registre 9 = longueur zone 3 Registre 10 = fuite zone 3 Registre 11 = discontinuité zone 3 Registre 12 = distance fuite zone 3</p> <p>Registre 13 = longueur zone 4 Registre 14 = fuite zone 4 Registre 15 = discontinuité zone 4 Registre 16 = distance fuite zone 4</p> <p>Registre 17 à 32 pour zones 5,6,7 et 8</p> |

Format de la réponse :

| Numéro d'esclave | Fonction | Nombre d'octets lus | Octet 1 | Octet 2 | ... | Octet N | CRC 16 |
|------------------|----------|---------------------|---------|---------|-----|---------|--------|
| 1, 2, ..., 247 | 3 ou 4 | jusqu'à 32 | XXh | XXh | ... | XXh | XXXXh |

- Remarques:

- La dernière centrale de la liaison série doit être terminée par une résistance 120 Ohms/1W entre les points RT- et RT+. L'écran du câble de communication doit être connecté à la masse du superviseur et à la borne GND de chaque centrale FG-ALS8.
- L'esclave N°0 désactive l'interface de communication MODBUS.
- Il est recommandé de prévoir une pause de 200 ms au minimum entre deux requêtes successives.




Schéma de câblage FG-ALS8

La présente documentation, y compris les dossiers, photos et schémas, qui sont donnés seulement à titre d'exemple, a été établie avec soin. Toutefois, TTK France S.A.S. ne peut garantir que les renseignements fournis ne contiennent aucune erreur ou omission et ne peut accepter aucune responsabilité relative à l'usage qui en est fait. Les seules obligations de TTK France S.A.S. sont celles définies dans ces Conditions Générales de Vente. TTK France S.A.S. ne sera en aucun cas responsable de dommages consécutifs ou indirects découlant de la vente, la revente, l'utilisation ou le mauvais emploi du produit. Les utilisateurs du produit sont seuls juges de son adaptabilité à l'usage auquel ils le destinent. FG-SYS, FG-NET et TOPSurveillance sont des marques déposées de TTK S.A.S. © TTK 2017

- **TTK Siège Social** / 19, rue du Général Foy, 75008 Paris / France / T : +33.1.56.76.90.10 / F : +33.1.55.90.62.15 / www.ttk.fr / ventes@ttk.fr
- **TTK UK Ltd.** / 3 Luke Street London EC2A 4PX / United Kingdom / T : +44 207 729 6002 / F : +44 207 729 6003 / www.ttkuk.com / sales@ttkuk.com
- **TTK Pte Ltd.** / #09-05, Shenton House, 3 Shenton Way / Singapore 068805 / T : +65.6220.2068 / M : +65.9271.6191 / F : +65-6220.2026 / www.ttk.sg / sales@ttk.sg
- **TTK Asia Ltd.** / 2107-2108 Kai Tak Commercial Building / 317 Des Voeux Road Central / Hongkong / T : +852.2858.7128 / F : +852.2858.8428 / www.ttkasia.com / info@ttkasia.com
- **TTK Middle East FZCO** / Building 6EA, Office 510 PO Box 54925 / Dubai Airport Free Zone / UAE / T : +971 4 70 17 553 / M : +971 50 259 66 29 / www.ttkuk.com / cgalmiche@ttk.fr
- **TTK Deutschland GmbH** / Berner Strasse 34, 60437 Frankfurt / Deutschland / T : +49(0)69-95005630 / F : +49(0)69-95005640 / www.ttk-gmbh.de / vertrieb@ttk-gmbh.de
- **TTK North America Inc** / 1730 St Laurent Boulevard Suite 800 Ottawa, ON, K1G 5L1 / Canada / T : +1 613 566 5968 / www.ttkcanada.com / sbalatchev@ttkcanada.com